

Eau Glycolée/ Eau
Intermédiaire (Echangeur fluide/eau glycolée + circulateur)
COP minimum pour un investissement maximum et un risque maximum

Détente directe/ Eau
Pas d'intermédiaire
COP maximum pour un investissement minimum et un risque minimum

1 - Infiltrations thermiques
Soleil, pluie et chaleur de l'activité humaine

2 - Infiltrations de substances : Déchets naturels et surtout aujourd'hui les déchets de l'activité humaine.

Ces infiltrations sont principalement entraîné par gravité avec les écoulement d'eau.

